KAUKAUNA UTILITIES

River Flow, Hydro, and River Temperature Report

MAY, 2007

Day of Month	Flow cfs	Temp ºF	Hydro kWh	Day of Month	Flow cfs	Temp ºF	Hydro kWh	Day of Month	Flow cfs	Temp ºF	Hydro kWh
1	4,351	58.8	500,574	12	2,851	65.7	420,075	23	779	66.7	80,503
2	4,906	58.7	525,538	13	3,340	64.9	436,152	24	836	68.9	125,817
3	6,347	59.2	532,653	14	3,516	64.2	454,103	25	887	70.7	130,084
4	5,561	59.1	528,456	15	3,338	65.1	424,441	26	997	70.8	123,095
5	5,139	58.6	520,803	16	3,376	64.1	418,174	27	847	69.9	125,298
6	5,004	57.6	520,769	17	3,783	64.0	427,158	28	755	70.2	120,970
7	4,861	57.1	514,899	18	3,660	63.6	429,803	29	931	72.5	134,463
8	3,996	59.1	503,073	19	3,382	64.3	421,128	30	821	73.6	126,266
9	4,031	62.0	495,763	20	3,380	62.8	403,394	31	1,043	74.8	152,196
10	4,016	64.3	480,242	21	2,861	62.5	355,575				
11	3,188	66.1	421,760	22	1,954	64.7	245,749				

	FLOW	TEMP	HYDRO (kWh)
TOTAL	94,737		11,098,974
AVERAGE	3,056	64.66	358,031
MAXIMUM	6,347	74.80	532,653



NOTES: TEMP shown in (ºF) Fahrenheit, FLOW shown in (cfs) cubic feet per second, and HYDRO shown in (kWh) kilo watt hours.

Putting it in perspective: The average monthly use per home (kWh): 1,000

We generated enough to power this many homes during this month: 11,099