KAUKAUNA UTILITIES

River Flow, Hydro, and River Temperature Report

JULY, 2007

Day of Month	Flow cfs	Temp ºF	Hydro kWh	Day of Month	Flow cfs	Temp ºF	Hydro kWh	Day of Month	Flow cfs	Temp ºF	Hydro kWh
1	1,252	78.4	182,212	12	1,303	78.2	174,362	23	1,048	78.6	166,056
2	1,291	77.3	189,398	13	1,138	77.2	171,766	24	1,022	79.6	164,165
3	1,973	75.6	231,906	14	1,199	76.2	181,936	25	1,026	80.8	164,450
4	1,751	76.2	218,054	15	1,126	76.7	172,951	26	1,086	81.8	168,787
5	1,277	77.8	202,372	16	1,216	76.6	173,270	27	1,141	80.8	169,707
6	1,137	78.3	188,137	17	1,233	76.5	168,017	28	1,088	80.3	157,161
7	1,404	80.4	195,810	18	1,116	76.6	165,957	29	996	81.2	159,047
8	1,274	81.4	199,231	19	946	77.3	152,892	30	1,203	82.7	164,709
9	1,450	82.0	200,609	20	918	76.7	147,588	31	931	83.8	155,390
10	1,292	82.1	199,031	21	1,002	77.0	151,613				
11	1,282	80.6	179,863	22	1,008	78.9	163,749				

	FLOW	TEMP	HYDRO (kWh)
TOTAL	37,129		5,480,196
AVERAGE	1,198	78.95	176,781
MAXIMUM	1,973	83.80	231,906



NOTES: TEMP shown in (ºF) Fahrenheit, FLOW shown in (cfs) cubic feet per second, and HYDRO shown in (kWh) kilo watt hours.

Putting it in perspective: The average monthly use per home (kWh): 1,000

We generated enough to power this many homes during this month: 5,480